

PARAMETRY GAZU:

GAZ ZIEMNY GZ50,
CIŚNIENIE MINIMALNE – 2,0 kPa
CISNIENIE MAKSYMALNE – 2,5 kPa

DZIAŁ ZETLAC

MD-8.ZB MODUŁ STERUJĄCY UKŁADU DETEKCJI GAZU
DEX-12 DETEKTOR SELEKTYWNY
MAG-3 ZAWÓR KLAPOWY SZYBKOZAMYKAJĄCY
[illegible]
[illegible]
PRZEWODY GAZOWE
PRZEWODY STERUJĄCE

INWESTOR:	GMINA JEŻOWE 37-430 Jeżowe 136a		*E-certificate Sp. z o.o.* *al. Pokoju 29B/3* *31-564 Kraków*	
NAZWA PROJEKTU:	**PROJEKT BUDOWLANY: PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ W ZESPOPLE SZKÓŁ W JACIE**			
TYTUŁ RYSUNKU:	*Instalacja gazu - schemat instalacji gazu*			
	Imię i nazwisko:	*Uprawnienia:*	*Podpis:*	*Data:* *IX.2011*
Projektował:	*mgr inż.Lesław Gębski*	*285/93*		*Nr rysunku:* *Ja_SCH_06*
Sprawdził:	*mgr inż.Krzysztof drąg*	*PDK/0163/POOS/05*		*Skala:* -