Zasilanie nowej szkoły
Rura preizolowana Calpex-Duo
D63x63/126, ZnDN50, firma BRUGG
tłocz., 90st.C
Kratka nawiewna 800x600
umieszczona 200mm nad
posadzką
Czerpnia ścienna 500x500
typ A
Plan centralnego ogrzewania
Przyłącz wody PE80
Przejście szczelne EI60
Grzejnik Compact Hennet
Plan centralnego ogrzewania
typ-22-600 / 1,20m
Gaz DN80
2x DN20
PP50x4,6,PN10
2x DN15
2x DN25
DN40st.oc.
Skrzynka gazowa redukcyjno-pomiarowa
Skrzynka gazowa z zaworem MAG
Filtr siatkowy FS1 DN40
Wodomierz Ja3,5 DN25
PoWoGaz
Zawór antyskażeniowy DN40
typ EA251 Soda
2x DN80
KOTŁOWNIA
2x DN25
DN80
Kocioł gazowy kondensacyjny
MGK-130 (117kW-80/60st.C)
dwa kotły 2x117kW
DN160
V=960m3
Zasobnik ciepłej wody
DN15st.oc.
DN25st.oc.
DN40st.oc.
Stacja uzdatniania wody
Sprzęgło hydrauliczne
DN160
DN80
DN80
Przejście szczelne EI60
DN40
PP50x4,6,PN10
Cyrkulacja DN25
c.w. DN40
Ścianka do likwidacji
Zasilanie nowej szkoły
rury preizolowane Calpex-Duo
DSX-32/126, DN40+DN25, firma BRUGG
PN10, 90st.C
Przejście szczelne EI60
Otwór wiercony zamurować.
Studzienka schładzająca D1000, h=1m
Wlaz D600 - typu lekkiego
Kratka wentylacyjna 200x300
Kanał wentylacji grawitacyjnej
DN200
Przejście szczelne EI60
DN15st.oc.
DN40
DN32
Zasilanie sterej szkoły 2x DN40
instalacja co - lewa strona
Zasilanie sterej szkoły cw-PP40x3,7 PN10
cw-PP40x6,7 Stabi, PN20,
cyr. PP20x3,4 Stabi, PN20
Zasilanie central wentylacyjnych 2x DN80
Zasilanie sterej szkoły 2x DN32
instalacja co - prawa strona
Zasilanie kuchni - gaz
DN32
STARA SZKOŁA
OZNACZENIA:
OBIEG GRZEWCZY - ZASILANIE
OBIEG GRZEWCZY - POWRÓT
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
INSTALACJA GAZU
0,2%
0,2%
NOWA SZKOŁA
MAG.SPR2.GTWN.
20.40
MAG.SPR1.SP.
19.30
PRZERWERKLATA
19.60
NATRYSK1.
11.20
PRZEROS.
3.70
KORYTKACZA
45.34
Wentylator promieniowy
MURG 120PLUS Danfoss
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. ZDZISŁAW ŻURECKI
37-450 Stalowa Wola ul. K.E.N. 9/1
Tel/Fax (0-15) 842 71 87
Nazwa i adres obiektu
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową
w Zespole Szkół w Jeżowe
Jeże 86, 37-430 Jeżowe
Branża
SANITARNA
Skala
1 : 50
Inwestor:
Gmina Jeżowe
37-430 Jeżowe 136A
Nazwa rysunku:
Rzut parteru - instalacja
technologiczna kotłowni
Projektował
mgr inż.
Zdzisław ŻURECKI
Imię i nazwisko
Nr upr.
Podpis
Skala rys.
P. B.
1:50/TBG/64
Sprawdził
inż.
Tomasz KRAWIEC
Nr rys.
1
Data
2013-09
Sprawdził
inż.
Stefan Tur
79/TBG/89