



L1+L3, N, 400/230V; 50Hz



11	12	13	14	15	16
		5			
rezerwa	rezerwa	oświetlenie	dzwonki	rezerwa	rezerwa
		ewakuacyjne			

Widok tablicy T-1



UWAGI:

- Obudowa tablicy podtynkowa 72 moduły (4x18 modułów), drzwiczki pełne, II klasa izolacji, stopień ochrony IP40.
- Lokalizacja tablicy zgodnie z rys. E-4 na wysokości 1,8 m od posadzki do górnej krawędzi obudowy.
- Zasilanie tablicy przewodem YDYżo 5x6 mm ² z tablicy TG istniejącej części budynku

OZNACZENIA:

- Q - rozłącznik instalacji niskiego napięcia  
F0 - podstawa bezpiecznikowa, małogabarytowa 3P+N 2-32A  
OP - ochronnik przeciwprzepięciowy z wymiennymi wkładami  
F1.1 do 1.3 - wyłącznik nadprądowy, 1p  
F2, F3 - wyłącznik różnicowoprądowy, 4P  
F2.1 do F3.6; F4; F5 - wyłącznik nadprądowy, 1P