


Numer obwodu	linia WLZ, zasilanie z tablicy TG	ochrona przeciwprzepięciowa	sygnalizacja obecności napięcia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Moc P _i [kW] Prąd I [A]				2,0 8,7	0,8 3,5	0,8 3,5	0,8 3,5			0,6 2,6	1,2 5,2	0,6 2,6	
Ilość odbiorników (szt.)				10	4	4	4			13	14	7	3
Nazwa odbiornika				gniazda 230V/10	gniazda 230V/10	gniazda 230V/10	gniazda 230V/10	rezerwa	rezerwa	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Lokalizacja				1/1; 1/4	1/2	1/3	1/5			1/1; 1/4	1/2; 1/3	1/5	ewakuacyjne

T-2
Pi=6,8 kW
kz=0,6
Po=3,4 kW
cos Ø=95
Io=5.2 A

Ochrona od porażenia: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

 Pracownia projektowa "Inwestprojekt" s.j. ul. Rynek 7, 27-600 Sandomierz			
Obiekt	Budynek szkoły podstawowej		Nr rys.
Adres obiektu	Jeżowe Podgórze 416, 37-430 Jeżowe		E-3/1
Rodzaj oprac.	Projekt budowlany		
Zakres oprac.	Instalacje elektryczne		
Nazwa rysunku	Schemat tablicy T-2		
Skala		Nr upr.	Data
Projektant	mgr inż. Teodor Szczęch	SWK/0053/POOE/06	marzec 2008
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kytła	1/Tbq/98	marzec 2008