


Widok tablicy T-2



UWAGI:

1. Obudowa tablicy podtynkowa 54 moduły (3x18 modułów), drzwiczki pełne, II klasa izolacji, stopień ochrony IP40.
2. Lokalizacja tablicy zgodnie z rys. E-5 na wysokości 1,8 m od posadzki do górnej krawędzi obudowy.
3. Zasilanie tablicy przewodem YDYżo 5x6 mm² z tablicy TG istniejącej części budynku

OZNACZENIA:

- Q - rozłącznik instalacji niskiego napięcia
F0 - podstawa bezpiecznikowa, małogabarytowa 3P+N 2-32A
OP - ochronnik przeciwprzepięciowy z wymiennymi wkładami
F1.1 do 1.3 - wyłącznik nadprądowy, 1p
F2, F3 - wyłącznik różnicowoprądowy, 4P
F2.1 do F3.3; F4 - wyłącznik nadprądowy, 1P

Nr rys.

E-3/2

Podpis