

Oznaczenia:


- Q - rozłącznik instalacji pełniący jednocześnie funkcję WYŁ. P.POŻ.
F - wyłącznik nadprądowy jako istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe

Uwagi ogólne:


- Złącza ZL. podtynkowe w wnęce o wymiarach 690x400x250 mm:
 - przedział pomiarowy: 400x440x250 mm
 - przedział Lz35mm: 400x250x250 mm
- ZK-1 złącze kablowe istniejące przyłącza energetycznego
- Gł. Wył. Prądu istniejący nad złączem kablowym

Układ sieci: TN - C - S

Ochrona od porażeń: SZYBKE WYŁĄCZENIE



Pracownia projektowa "Inwestprojekt" s.j. ul. Rynek 7, 27-600 Sandomierz

Obiekt	Budynek szkoły podstawowej			Nr rys.
Adres obiektu	Jeżowe Podgórze 416, 37-430 Jeżowe			E-1
Rodzaj oprac.	Projekt budowlany			
Zakres oprac.	Instalacje elektryczne			
Nazwa rysunku	Schemat zasilania			
Skala		Nr upr.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Teodor Szczęch	SWK/0053/POOE/06	marzec 2008	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kytyła	1/Tbg/98	marzec 2008	